

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. KR-08-12-2025

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Urządzenie sterujące i sygnalizujące w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – do zastosowania w obiektach budowlanych – centrala sterująca oddymianiem i przewietrzaniem
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
SV
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Urządzenie sterujące i sygnalizujące w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – do zastosowania w obiektach budowlanych – centrala sterująca oddymianiem i przewietrzaniem
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Actulux A/S, Porsborgparken 35, DK-9530 Stoevring, Królestwo Danii
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 1
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
Krajowa Ocena Techniczna nr CNBOP-PIB-KOT-2020/2025/0195-1009 wydanie 1 z dnia 8 października 2025 r.
Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ im. Józefa Tuliszowskiego – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, 05-420 Józefów, ul. Nadwiślańska 213

Numer akredytacji: **AC 063**
Numer certyfikatu: **063-UWB-0755**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	Deklarowane właściwości użytkowe (Rozdział CNBOP-PIB-KOT-2020/2025/0195-1009) wydanie 1	Odniesienie do KOT
Konstrukcja	Spełnia	pkt 3.1
Integralność torów transmisji	Spełnia	pkt 3.1.1
Znakowanie	Spełnia	pkt 1.4, 3.1




Wymagania funkcjonalne i eksploatacyjne	Spełnia	pkt 3.2
Stan dozoruowania	Spełnia	pkt 3.2.1
Stan alarmu pożarowego	Spełnia	pkt 3.2.2
Stan uszkodzenia	Spełnia	pkt 3.2.2.6–3.2.2.10
Sygnalizacja	Spełnia	pkt 3.3
Niezawodność działania	spełnia (Re 10 000)	pkt 3.4
Dodatkowe wymagania konstrukcyjne dla central sterowanych programowo	Spełnia	pkt 3.5
Zimno – odporność	Spełnia	Tabela 3
Wilgotne gorąco stałe (odporność)	Spełnia	Tabela 3
Uderzenia mechaniczne (odporność)	Spełnia	Tabela 3
Wibracje sinusoidalne (odporność)	Spełnia	Tabela 3
Wibracje sinusoidalne (wytrzymałość)	Spełnia	Tabela 3
Ochrona przed wnikaniem ciał obcych (stopień ochrony IP)	Spełnia (IP 3X)	Tabela 3
Zmiany napięcia zasilania	Spełnia	Tabela 3
Zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia	Spełnia	Tabela 3
Wyładowania elektrostatyczne (ESD)	Spełnia	Tabela 3
Oddziaływanie pola elektromagnetycznego	Spełnia	Tabela 3
Zakłócenia serią szybkich impulsów elektrycznych (EFT/B)	Spełnia	Tabela 3
Zakłócenia impulsami dużej energii (Surge)	Spełnia	Tabela 3
Zakłócenia przewodzone wywołane polami o częstotliwości radiowej	Spełnia	Tabela 3

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisać:

Jens Buus, Managing director
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Stoevring, 08.12.2025r.
(miejsce i data wystawienia)


(podpis)