

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4165/2020

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpowozarowej
im. Józefa Tuliszowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

ACTULUX A/S
Haandvaerkervej 2
DK 9560 Hadsund, Dania

stwierdza, że wyrób: **Elektromechaniczne urządzenie wykonawcze w systemach sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi – siłownik liniowy typu HCV w odmianach: HCV 500/350, HCV 500/600, HCV 500/800, HCV 500/1000**

produkowany przez: **ACTULUX A/S**
Haandvaerkervej 2
DK 9560 Hadsund, Dania

w zakładzie produkcyjnym: **ACTULUX A/S**
Haandvaerkervej 2
DK 9560 Hadsund, Dania

spełnia wymagania: **pkt. 12.4.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 5676/2020 z dnia 18.06.2020 r.
2. Sprawozdanie z badań nr FIRES-FR-073-17-AUNE z dnia 15.05.2017 r. wykonanych w laboratorium FIRES s.r.o. oraz sprawozdanie z badań nr 999/BA/14 z dnia 29.05.2015 r. i nr 571/BA/20 z dnia 30.10.2020 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) CNBOP-PIB.
3. Protokół z badań nr 999/BA/14 z dnia 27.01.2015 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) CNBOP-PIB.


Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 4165/DC/CNBOP-PIB/2020.

Okres ważności świadectwa:

od **17.11.2020 r.**

do **16.11.2025 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB


wz. Zastępca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
st. bryg. dr inż. Jacek Zboina

Józefów, dnia: 17 listopada 2020 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4165/2020

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Elektromechaniczne urządzenie wykonawcze w systemach sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi –
siłownik liniowy typu HCV w odmianach: HCV 500/350, HCV 500/600, HCV 500/800, HCV 500/1000

Odmiana:	HCV 500/350	HCV 500/600	HCV 500/800	HCV 500/1000
Typ:	B – do systemów oddymiania i przewietrzania			
Znamionowe napięcie zasilania:	24 V DC			
Pobór prądu:	max.1,4 A			
Długość wysuwu wrzeciona:	350 mm	600 mm	800 mm	1000 mm
Siła wysuwu / ciągu:	300 N / 500 N		200 N / 500 N	
Stopień ochrony zapewnianej przez obudowę:	IP 33C			
Wyłącznik przeciążeniowy (ogranicznik prądu):	tak			
Wyzwalacz termiczny:	nie			
Zakres temperatur pracy:	-25 °C ÷ +55 °C			
Wymiary:	436 x 51 x 40 [mm]	561 x 51 x 40 [mm]	661 x 51 x 40 [mm]	766 x 51 x 40 [mm]
Materiał obudowy:	metal			

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

Zbaine
wz. Zastępca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
st. bryg. dr inż. Jacek Zboina

Józefów, dnia: 17 listopada 2020 r.