



Reg. No. 041/P-007

NOTIFIED BODY No. 1396
Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce, Slovakia
tel. +421 52 7752298 fax. +421 52 7881412 http://www.fires.sk



Certyfikat stałości włościwości użytkowych

1396-CPR-0022

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Stałe kurtyny dymowe (SSB) mcr PROSMOKE S CE

urządzenie stosowane na warunkach opisanych w Ocenie i weryfikacji stałości włościwości użytkowych nr. C1396/08/0032/5004/SC, wydanym przez FIRES, s.r.o., NB 1396 dnia 23. 07. 2008, aktualizowanej przez aktualny raport z ciągłego nadzoru,

wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta

**„MERCOR“ S.A.
ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdańsk, Polska**

i produkowanego w zakładzie produkcyjnym

**“MERCOR“ S.A.
Zakład Produkcyjny Systemów Oddymiania i Wentylacji,
ul. Kwarcowa 3A, Ciepłowo, 83 031 Łęgowo, Polska.**

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości włościwości użytkowych określone w załączniku ZA normy:

EN 12101-1: 2005, EN 12101-1:2005/A1: 2006

w ramach systemu 1 w odniesieniu do włościwości użytkowych określonych w niniejszym certyfikacie są stosowane oraz że producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania ich stałości.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu 23. 07. 2008 i pozostaje ważny, dopóki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji stałości włościwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub cofnięty przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą wyroby.

Batizovce, 11. 11. 2021



Ing. Henrieta Lapková
Kierownik Zakładu Certyfikacji

131472

FIRES 136a/C-31/01/2017-E