

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5842/2025

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

**Actulux A/S
Porsborgparken 35
9530 Stoevring, Królestwo Danii**

stwierdza, że wyrób:

Ręczny przycisk stosowany w systemach oddymiania typu BVT

produkowany przez:

**Actulux A/S
Porsborgparken 35
9530 Stoevring, Królestwo Danii**

w zakładzie produkcyjnym:

**Actulux A/S
Porsborgparken 35
9530 Stoevring, Królestwo Danii**

spełnia wymagania:

pkt. 12.3 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 7877/2025 z dnia 25.02.2025 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 338/BA/13 z dnia 04.12.2013 r. oraz nr 1057/BA/25 z dnia 24.06.2025 wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) CNBOP-PIB.
3. Krajowa Ocena Techniczna nr CNBOP-PIB-KOT-2025/0451-1009 wydanie 1 z dnia 26.08.2025 r.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 5842/DC/CNBOP-PIB/2025.

Okres ważności świadectwa:

od **11.09.2025 r.**

do **25.08.2030 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr hab. inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 11 września 2025 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA**Nr 5842/2025****DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB****Ręczny przycisk stosowany w systemach oddymiania typu BVT**

Odmiana:	BVT
Kategoria środowiskowa:	I
Napięcie zasilania – wartość nominalna:	24 V DC
Napięcie zasilania – dolna wartość:	20,4 V DC
Napięcie zasilania – górna wartość:	27,6 V DC
Prąd dozorowania:	5 mA
Prąd alarmowania:	11 mA
Wykonanie:	wewnętrzny
Stopień ochrony obudowy:	IP30
Zakres temperatur pracy:	- 5 °C ÷ + 40 °C
Dopuszczalna wilgotność względna:	80 %
Wymiary:	125 x 125 x 36 mm
Rodzaj uruchamiania:	typ B: uruchamiany pośrednio

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr hab. inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 11 września 2025 r.